

SGS Czech Republic, s.r.o.
 Divize paliv a maziv
 U Trati 42, 100 00 Praha 10
 Inspekční orgán typu A
 Zakázka č.: 4481

Inspekční certifikát číslo 1914/2020

Při pravidelné kontrole kvality paliv provedené dne: 07.10.2020
 na čerpací stanici firmy: 7 Station s.r.o.
 463 34 Hrádek nad Nisou, Žitavská 747
 byly provedeny odběry paliv v souladu s ČSN EN ISO 3170.

Odebrány byly následující druhy paliv:

paliva pro zážehové motory, automobilové benziny bezolovnaté (standardní inspekční postup SIP 1)

BA 95 Super (Natural 95)

číslo vzorku: 53832

paliva pro vznětové motory (standardní inspekční postup SIP 2)

nafta motorová (Diesel)

číslo vzorku: 53833

Vzorky odebraných paliv byly zkoušeny v AZL 1152.1 a jsou hodnoceny v následujících ukazatelích:

Automobilové benziny (SIP 1):

Benzen
 Destilační zkouška
 Hustota při 15°C
 Kyslíkaté látky a kyslík
 OČ MM
 OČ VM
 Síra
 Složení benzínu
 Vzhled

Motorové nafty (SIP 2.1):

Bod vzplanutí P.M.
 Cetanové číslo
 Hustota při 15°C
 MEMK
 Polyaromáty
 Síra
 Voda KF
 Vzhled

Limitní hodnoty pro jednotlivé druhy paliv byly hodnoceny podle následujících jakostních norem na základě podkladu číslo: 3

Automobilové benziny bezolovnaté

ČSN EN 228+A1/Z1/O1:2019

Motorové nafty

ČSN EN 590+A1:2018

Odebrané vzorky paliv vyhověly v hodnocených ukazatelích limitním hodnotám uvedených jakostních norem.

Datum ukončení inspekce a vystavení certifikátu: 12.10.2020



vz.
 vedoucí inspekčního orgánu



Certifikát je vystaven v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Dokument je možno bez souhlasu inspekčního orgánu SGS Czech Republic, s.r.o. kopírovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkoušené vzorky paliv.

SGS Czech Republic, s.r.o., IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8. 3. 1993.

Všechny služby členů skupiny SGS jsou poskytovány v souladu s příslušnými podmínkami pro poskytování služeb SGS, které jsou dostupné na <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>.